



【単位：mm】

品番	ポリブテン管					参考		備考
	呼び径	外径 D	内径 d	厚さ t	長さ L1 (m)	重量 (kg/m)	荷姿	
PBI-10	10	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	120	0.053	巻形状	JIS K 6778 JIS K 6792
PBI-13	13	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	120	0.090	巻形状	
PBI-13-3					3		直管形状	
PBI-16	16	22.0±0.15	16.8±0.25	2.60±0.20	120	0.146	巻形状	
PBI-16-3					3		直管形状	
PBI-20	20	27.0±0.15	21.2±0.30	2.90±0.20	120	0.202	巻形状	
PBI-20-3					3		直管形状	

- 注：1.ポリブテン管の規格はJIS K 6778 JIS K 6792に準ずること。  
 2.管の長さ(L1)の許容差は+2%、-0とする。  
 3.管への表示は下記内容を1m間隔で表示する。

\*◎ JQA JQ0408023 JISK6778 J 13 / JISK6792 J 13 IBG INOAC オユポリPB ○○○○○○○○○○ ○ ○ =001=  
 ↑ JISマーク    ↑ 認証番号    ↑ 種類・呼び径    ↑ 種類・呼び径    ↑ 会社名    ↑ 製造年月日時分    ↑ 材料グレード    ↑  
 水マーク 認証機関略号    日本工業規格番号    日本工業規格番号 製造工場の略号    商品名    機械番号    メートル表示

②	印字		黒	
①	パイプ部	ポリブテン	ベージュ	
部番	品名	材質	色	備考
第三角法	尺 度	型 式	名 称	
	Free		オユポリPB	
作成部署	住環境カンパニー生産本部技術G			
承認	作成	2008.04.24	品番	PBI-**-PBI-***-
承認	審査	作成	仕様	JF-A-PBI-10
小塚	長谷川	寺嶋	図番	JF-C-PBI-10
株式会社イノアック住環境				

	管への表示変更(製造工場の略号)	2015.1.20			
符号	変更事項	変更年月日	承認	審査	作成

	直轄品番及び管長さ変更(4m→3m)、日本水道協会認証印字を削除	2010.08.31	寺嶋
	管の印字内容の変更	2009.04.06	寺嶋
	新規	2008.04.24	寺嶋
符号	変更事項	変更年月日	変更者