	部品名	材質
1	上板	冷間圧延鋼板(エポキシ静電粉体焼付塗装)
2	下板	冷間圧延鋼板(エポキシ静電粉体焼付塗装)
3	充填材	軽量モルタル
4	キャップ	熱間圧延軟鋼板(エポキシ静電粉体焼付塗装)







断面図A−A



キャップ

品番	NF-3000-1C	NF-5000-1C
仕様	3000N 設備パネル	5000N 設備パネル
パネル厚み t (mm)	28.6	29.3
パネル重量 (kg)	9.8	11.5

第三角法	尺度	1 : 4	型式	名称	NeoFOSPA 3000N `5000N 設備パネル
作成部署	技術開発部				
作成年月日	2020.06.19			品番	NF−3000−1C NF−5000−1C
承認	書査	作成			
池田	池田	近藤			
(株)イノアック住環境				図番	JT−C11−51003−001−R0

ご注意：本図面は株式会社イノアック住環境の財産的情報を含んでおり、許可の無い第三者への開示、及び内容の全部又は一部を複写することをご遠慮ください。(Confidential Information of INOAC)

A3 横